

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ об опытной эксплуатации оборудования

Завод АО «Ашасветотехника» предоставила в опытную эксплуатацию следующее оборудование:

- светильники светодиодные серии АС-ДСП-014 в количестве 4 шт.

Светильники серии АС-ДСП-014 были установлены на блочно-модульном здании водоподготовки. Эксплуатировались на Опорной базе Эргинского лицензионного участка Приобского месторождения.

Светильники смонтированы и эксплуатировались в течение 1,5 года, согласно требованиям эксплуатационной документации.

По результатам опытной эксплуатации было установлено:

- характеристики светильников по уровню потребляемой мощности полностью соответствуют паспортным данным;
- характеристики светильников по уровню освещенности соответствуют требованиям освещенности для данного места установки. Светильники имеют яркий поток света с хорошей рассеянностью.

По отзывам обслуживающего персонала, в целом, светильники проявили себя только с положительной стороны: светильники легкие, удобные в монтаже и обслуживании, имеют надежное крепление.

В результате контрольного осмотра установлено:

- внешний вид: корпус без изменений, оптическая часть без деформации;
- внутреннее состояние: пыль, влага, конденсат, нагар отсутствуют.

### Заключение:

Светильники полностью соответствуют требованиям эксплуатационной документации. Замечаний за время опытной эксплуатации не выявлено. Данный поставщик зарекомендовал себя как производитель современного оборудования высокого качества, надежного, удобного в монтаже и обслуживании. Все обязательства с предприятием АО «Ашасветотехника» выполняются в установленный срок, возникающие текущие вопросы решаются в рабочем порядке.

Директор по коммерческим и  
технологическим вопросам



Харабрин С.В.